

АКТ
проверки каналов вытяжной системы вентиляции помещений кухонь жилого дома
по ул. Космонавтов, 5, г.Реж, Свердловской области

г. Реж

06.12.2023

Комиссией в составе:

техника-смотрителя ООО "УК ЖКХ-восток" Зыковой Людмилы Викторовны

06.12.2023 с 09.00 была проведена проверка эффективности вытяжной вентиляции в помещении кухонь квартир жилого дома №5 по ул.Космонавтов, г.Реж

Проверка проводилась при помощи прибора Testo-410-1, при температуре наружного воздуха: -24°C

№ п/п	№ кв.	Результат		Соответствие требованиям	Примечание
		м/сек	м3/час		
1	1	4,3	348	соответствует	
2	2	1,4	113	соответствует	
3	3	1,8	146	соответствует	
4	4	1,5	122	соответствует	
5	5	1,4	113	соответствует	
6	6	1,5	122	соответствует	
7	7	2,6	211	соответствует	
8	8	1,5	122	соответствует	
9	9	3,8	308	соответствует	
10	10	1,7	138	соответствует	
11	11	1,5	122	соответствует	
12	12	1,5	122	соответствует	
13	13	1,8	146	соответствует	
14	14	1,7	138	соответствует	
15	15	1,3	105	соответствует	
16	16	2,6	211	соответствует	
17	17	2,5	203	соответствует	
18	18	1,6	130	соответствует	
19	19	2,2	178	соответствует	
20	20	1,7	138	соответствует	
21	21	1,4	113	соответствует	
22	22	1,5	122	соответствует	
23	23	1,7	138	соответствует	
24	24	2,0	162	соответствует	

Члены комиссии:



(Зыкова Л.В.)