

АКТ

проверки каналов вытяжной системы вентиляции помещений кухонь жилого дома  
по ул. Космонавтов, 10, г.Реж, Свердловской области

г. Реж

13.09.2024

Комиссией в составе:

техника-смотрителя ООО "УК ЖКХ - восток" Зыковой Людмилы Викторовны

13.09.2024 с 09.00 была проведена проверка эффективности вытяжной вентиляции в помещении  
кухонь квартир жилого дома №10 по ул.Космонавтов, г.Реж

Проверка проводилась при помощи прибора Testo-410-1, при температуре наружного воздуха: +16°C

№ п/п	№ кв.	Результат проверки		Соответствие требованиям	Примечание
		м/сек	м3/час		
1	1				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
2	2	1,0	81	соответствует	
3	3				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
4	4				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
5	5	1,0	81	соответствует	
6	6	1,0	81	соответствует	
7	7	1,1	89	соответствует	
8	8	1,0	81	соответствует	
9	9				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
10	10	1,0	81	соответствует	
11	11	1,0	81	соответствует	
12	12				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
13	13				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
14	14	1,3	105	соответствует	
15	15				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
16	16	1,0	81	соответствует	
17	17				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
18	18				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
19	19				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
20	20	1,5	122	соответствует	
21	21	0,9	73	соответствует	
22	22				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
23	23	1,1	89	соответствует	
24	24				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
25	25				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
26	26				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
27	27	1,1	89	соответствует	
28	28	1,0	81	соответствует	
29	29				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
30	30	1,4	113	соответствует	
31	31	0,9	73	соответствует	
32	32				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
33	33				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
34	34				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
35	35	1,0	81	соответствует	
36	36	0,9	73	соответствует	
37	37	1,0	81	соответствует	
38	38	0,9	73	соответствует	
39	39	0,9	73	соответствует	

40	40				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
41	41	0,9	73	соответствует	
42	42	0,9	73	соответствует	
43	43				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
44	44	0,9	73	соответствует	
45	45				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
46	46	0,9	73	соответствует	
47	47	1,0	81	соответствует	
48	48				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
49	49	0,9	73	соответствует	
50	50				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
51	51				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
52	52				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
53	53				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
54	54	0,9	73	соответствует	
55	55	0,9	73	соответствует	
56	56	0,9	73	соответствует	
57	57	0,9	73	соответствует	
58	58	0,9	73	соответствует	
59	59	1,0	81	соответствует	
60	60	1,2	97	соответствует	
61	61				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
62	62	0,9	73	соответствует	
63	63				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
64	64				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
65	65				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
66	66				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
67	67				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
68	68				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
69	69				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
70	70				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
71	71	0,9	73	соответствует	
72	72	0,9	73	соответствует	
73	73				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
74	74				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал

Члены комиссии:

 (Зыкова Л.В.)