

АКТ

проверки каналов вытяжной системы вентиляции помещений кухни жилого дома
по ул. Космонавтов, 5, г.Реж, Свердловской области

г. Реж

12.08.2024

Комиссией в составе:

техника-смотрителя ООО "УК ЖКХ-восток" Зыковой Людмилы Викторовны

12.08.2024 с 10.00 была проведена проверка эффективности вытяжной вентиляции в помещении
кухонь квартир жилого дома №5 по ул.Космонавтов, г.Реж

Проверка проводилась при помощи прибора Testo 410-1, при температуре наружного воздуха: +14°C

№ п/п	№ кв.	Результат		Соответствие требованиям	Примечание
		м/сек	м3/час		
1	1	1,0	81	соответствует	
2	2	1,0	81	соответствует	
3	3	1,5	122	соответствует	
4	4	1,1	89	соответствует	
5	5	1,1	89	соответствует	
6	6				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
7	7	1,1	89	соответствует	
8	8	0,9	73	соответствует	
9	9				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
10	10	1,2	97	соответствует	
11	11	1,1	89	соответствует	
12	12				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
13	13				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
14	14				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
15	15				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
16	16	1,0	81	соответствует	
17	17				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
18	18				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
19	19	1,0	81	соответствует	
20	20				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
21	21				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
22	22	0,9	73	соответствует	
23	23				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
24	24	1,1	89	соответствует	
25	25	1,0	81	соответствует	
26	26	1,1	89	соответствует	
27	27	1,1	89	соответствует	
28	28				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
29	29	1,1	89	соответствует	
30	30	1,0	81	соответствует	
31	31	1,1	89	соответствует	
32	32	1,0	81	соответствует	
33	33	1,0	81	соответствует	
34	34	1,2	97	соответствует	
35	35	1,2	97	соответствует	
36	36	1,1	89	соответствует	

Члены комиссии:



(Зыкова Л.В.)