

АКТ

проверки капалов вытяжной системы вентиляции помещений кухни жилого дома
по ул. Космонавтов, 9, г.Реж, Свердловской области

г. Реж

13.08.2024

Комиссией в составе:

техника-смотрителя ООО "УК ЖКХ" Зыковой Л.В.

13.08.2024 с 10.00 была проведена проверка эффективности вытяжной вентиляции в помещении
кухонь квартир жилого дома №9 по ул.Космонавтов, г.Реж

Проверка проводилась при помощи прибора Testo 410 1, при температуре наружного воздуха: +18°C

| № п/п | № кв. | Результат проверки | | Соответствие требованиям | Примечание |
|-------|-------|--------------------|--------|--------------------------|-----------------------------------------|
| | | м/сек | м3/час | | |
| 1 | 1а | 1,0 | 81 | соответствует | |
| 2 | 1 | 1,5 | 122 | соответствует | |
| 3 | 2 | 1,0 | 81 | соответствует | |
| 4 | 3 | 1,0 | 81 | соответствует | |
| 5 | 4 | 1,1 | 89 | соответствует | |
| 6 | 5 | | | | владелец (квартиросъемщик) отсутствовал |
| 7 | 6 | 1,0 | 81 | соответствует | |
| 8 | 7 | 1,0 | 81 | соответствует | |
| 9 | 8 | | | | владелец (квартиросъемщик) отсутствовал |
| 10 | 9 | 1,5 | 122 | соответствует | |
| 11 | 10 | 1,5 | 122 | соответствует | |
| 12 | 11 | | | | владелец (квартиросъемщик) отсутствовал |
| 13 | 12 | | | | владелец (квартиросъемщик) отсутствовал |
| 14 | 13 | 1,5 | 122 | соответствует | |
| 15 | 14 | 1,0 | 81 | соответствует | |
| 16 | 15 | | | | владелец (квартиросъемщик) отсутствовал |
| 17 | 16 | | | | владелец (квартиросъемщик) отсутствовал |
| 18 | 17 | 1,1 | 89 | соответствует | |
| 19 | 18 | 1,0 | 81 | соответствует | |
| 20 | 19 | | | | владелец (квартиросъемщик) отсутствовал |
| 21 | 20 | 1,1 | 89 | соответствует | |
| 22 | 21 | 1,1 | 89 | соответствует | |
| 23 | 22 | 1,0 | 81 | соответствует | |
| 24 | 23 | 1,0 | 81 | соответствует | |
| 25 | 24 | 1,4 | 113 | соответствует | |
| 26 | 25 | 1,0 | 81 | соответствует | |
| 27 | 26 | 1,0 | 81 | соответствует | |
| 28 | 27 | 1,0 | 81 | соответствует | |
| 29 | 28 | 1,0 | 81 | соответствует | |
| 30 | 29 | | | | владелец (квартиросъемщик) отсутствовал |
| 31 | 30 | 1,1 | 89 | соответствует | |
| 32 | 31 | 1,0 | 81 | соответствует | |
| 33 | 32 | 1,0 | 81 | соответствует | |
| 34 | 33 | 0,9 | 73 | соответствует | |
| 35 | 34 | 2,0 | 162 | соответствует | |
| 36 | 35 | 0,9 | 73 | соответствует | |

| | | | | | |
|----|----|-----|-----|---------------|-----------------------------------------|
| 37 | 36 | 1,1 | 89 | соответствует | |
| 38 | 37 | | | | владелец (квартиросъемщик) отсутствовал |
| 39 | 38 | 0,9 | 73 | соответствует | |
| 40 | 39 | 0,9 | 73 | соответствует | |
| 41 | 40 | 1,0 | 81 | соответствует | |
| 42 | 41 | | | | владелец (квартиросъемщик) отсутствовал |
| 43 | 42 | | | | владелец (квартиросъемщик) отсутствовал |
| 44 | 43 | 0,9 | 73 | соответствует | |
| 45 | 44 | 1,0 | 81 | соответствует | |
| 46 | 45 | | | | владелец (квартиросъемщик) отсутствовал |
| 47 | 46 | 1,0 | 81 | соответствует | |
| 48 | 47 | 1,0 | 81 | соответствует | |
| 49 | 48 | | | | владелец (квартиросъемщик) отсутствовал |
| 50 | 49 | 1,0 | 81 | соответствует | |
| 51 | 50 | 1,0 | 81 | соответствует | |
| 52 | 51 | | | | владелец (квартиросъемщик) отсутствовал |
| 53 | 52 | 1,0 | 81 | соответствует | |
| 54 | 53 | 1,0 | 81 | соответствует | |
| 55 | 54 | 1,1 | 89 | соответствует | |
| 56 | 55 | 1,0 | 81 | соответствует | |
| 57 | 56 | | | | владелец (квартиросъемщик) отсутствовал |
| 58 | 57 | | | | владелец (квартиросъемщик) отсутствовал |
| 59 | 58 | | | | владелец (квартиросъемщик) отсутствовал |
| 60 | 59 | 1,0 | 81 | соответствует | |
| 61 | 60 | 1,0 | 81 | соответствует | |
| 62 | 61 | | | | владелец (квартиросъемщик) отсутствовал |
| 63 | 62 | | | | владелец (квартиросъемщик) отсутствовал |
| 64 | 63 | | | | владелец (квартиросъемщик) отсутствовал |
| 65 | 64 | 1,5 | 122 | соответствует | |
| 66 | 65 | | | | владелец (квартиросъемщик) отсутствовал |
| 67 | 66 | 1,0 | 81 | соответствует | |

Члены комиссии:



(Зыкова Л.В.)