

АКТ

проверки каналов вытяжной системы вентиляции помещений кухонь жилого дома
по ул. Metallургов, 3, г.Реж, Свердловской области

г. Реж

14.05.2024

Комиссией в составе:

техника-смотрителя ООО "УК ЖКХ - восток" Зыковой Л.В.

14.05.2024 с 09.00 была проведена проверка эффективности вытяжной вентиляции в помещении
кухонь квартир жилого дома №3 по ул. Metallургов, г.Реж

Проверка проводилась при помощи прибора Testo-410-1, при температуре наружного воздуха: +6°C

№ п/п	№ кв.	Результат		Соответствие требованиям	Примечание
		м/сек	м3/час		
1	1				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
2	2	1,1	89	соответствует	
3	3				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
4	4				магазин. заглушка. газ отключен
5	5				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
6	6	2	162	соответствует	
7	7	2	162	соответствует	
8	8	1,7	138	соответствует	
9	9	1,9	154	соответствует	
10	10	1,1	89	соответствует	
11	11				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
12	12				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
13	13				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
14	14	1,5	122	соответствует	
15	15				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
16	16				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
17	17	1,7	138	соответствует	
18	18				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
19	19	1,2	97	соответствует	
20	20				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
21	21	1,1	89	соответствует	
22	22				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
23	23	2,4	194	соответствует	
24	24	1,8	146	соответствует	
25	25	2,4	194	соответствует	
26	26				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
27	27	1,8	146	соответствует	
28	28	2,3	186	соответствует	
29	29				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
30	30	1,1	89	соответствует	
31	31	1,3	105	соответствует	
32	32				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
33	33	1,1	89	соответствует	
34	34				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
35	35				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
36	36				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
37	37				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
38	38				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
39	39	1,1	89	соответствует	

40	40				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
41	41	1,3	105	соответствует	
42	42	3,2	259	соответствует	
43	43	1,3	105	соответствует	
44	44	1,5	122	соответствует	
45	45				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
46	46				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
47	47	1,2	97	соответствует	
48	48	1,4	113	соответствует	
49	49				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
50	50				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
51	51				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
52	52	1,9	154	соответствует	
53	53	1,8	146	соответствует	
54	54	2,0	162	соответствует	
55	55				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
56	56				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
57	57				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
58	58				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
59	59	1,2	97	соответствует	
60	60				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
61	61	1,2	97	соответствует	
62	62				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
63	63				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
64	64	3,1	251	соответствует	
65	65				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
66	66	1,5	122	соответствует	
67	67				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
68	68				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал

Члены комиссии:



(Зыкова Л.В.)