

АКТ

проверки каналов вытяжной системы вентиляции помещений кухонь жилого дома  
по ул. Metallургов, 3, г.Реж, Свердловской области

г. Реж

16.09.2024

Комиссией в составе:

техника-смотрителя ООО "УК ЖКХ - восток" Зыковой Л.В.

16.09.2024 с 10.00 была проведена проверка эффективности вытяжной вентиляции в помещении


кухонь квартир жилого дома №3 по ул. Metallургов, г.Реж

Проверка проводилась при помощи прибора Testo-410-1, при температуре наружного воздуха: +13°C

№ п/п	№ кв.	Результат		Соответствие требованиям	Примечание
		м/сек	м3/час		
1	1				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
2	2	0,9	73	соответствует	
3	3				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
4	4				магазин. заглушка. газ отключен
5	5				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
6	6	1,7	138	соответствует	
7	7	1,5	122	соответствует	
8	8	1,0	81	соответствует	
9	9				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
10	10				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
11	11	1,1	89	соответствует	
12	12	1,6	130	соответствует	
13	13	1,8	146	соответствует	
14	14				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
15	15				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
16	16				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
17	17				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
18	18				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
19	19	1,0	81	соответствует	
20	20				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
21	21	1,0	81	соответствует	
22	22				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
23	23				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
24	24				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
25	25	1,4	113	соответствует	
26	26				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
27	27	1,1	89	соответствует	
28	28	1,5	122	соответствует	
29	29				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
30	30				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
31	31	1,1	89	соответствует	
32	32				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
33	33	1,0	81	соответствует	
34	34	1,1	89	соответствует	
35	35	0,9	73	соответствует	
36	36	1,3	105	соответствует	
37	37				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
38	38	1,1	89	соответствует	
39	39				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал

40	40				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
41	41	1,0	81	соответствует	
42	42	2,0	162	соответствует	
43	43	1,3	105	соответствует	
44	44				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
45	45				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
46	46	1,1	89	соответствует	
47	47	1,1	89	соответствует	
48	48				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
49	49				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
50	50				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
51	51				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
52	52	1,1	89	соответствует	
53	53	1,0	81	соответствует	
54	54	1,2	97	соответствует	
55	55				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
56	56	1,9	154	соответствует	
57	57	0,9	73	соответствует	
58	58				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
59	59	1,0	81	соответствует	
60	60				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
61	61	1,2	97	соответствует	
62	62	1,3	105	соответствует	
63	63				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
64	64				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
65	65	1,0	81	соответствует	
66	66				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
67	67				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
68	68				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал

Члены комиссии:



(Зыкова Л.В.)