

АКТ

проверки каналов вытяжной системы вентиляции помещений кухонь жилого дома
по ул. П.Морозова, 50/4, г.Реж, Свердловской области

г. Реж

18.01.2024

Комиссией в составе:

техника-смотрителя ООО "УК ЖКХ - восток" Зыковой Л.В.

18.01.2024 с 10.00 была проведена проверка эффективности вытяжной вентиляции в помещении
кухонь квартир жилого дома №50/4 по ул.П.Морозова, г.Реж

Проверка проводилась при помощи прибора Testo-410-1, при температуре наружного воздуха: -14°C

№ п/п	№ кв.	Результат проверки		Соответствие требованиям	Примечание
		м/сек	м3/час		
1	1	3,0	243	соответствует	
2	2				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
3	3	3,0	243	соответствует	
4	4	1,8	146	соответствует	
5	5				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
6	6	4,3	348	соответствует	
7	7				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
8	8	1,7	138	соответствует	
9	9	1,6	130	соответствует	
10	10	1,3	105	соответствует	
11	11				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
12	12				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
13	13	1,6	130	соответствует	
14	14	1,7	138	соответствует	
15	15	2,2	178	соответствует	
16	16				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
17	17	1,6	130	соответствует	
18	18	1,7	138	соответствует	
19	19				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
20	20	1,7	138	соответствует	
21	21	2,5	203	соответствует	
22	22				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
23	23	1,3	105	соответствует	
24	24	1,3	105	соответствует	
25	25	1,5	122	соответствует	
26	26	2,6	211	соответствует	
27	27	2,4	194	соответствует	
28	28				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
29	29	1,5	122	соответствует	
30	30	3,2	259	соответствует	
31	31				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
32	32	2,1	170	соответствует	
33	33				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
34	34	4,5	365	соответствует	
35	35	1,3	105	соответствует	
36	36	1,3	105	соответствует	
37	37	2,0	162	соответствует	
38	38	3,0	243	соответствует	

39	39	1,5	122	соответствует	
40	40				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
41	41				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
42	42	1,5	122	соответствует	
43	43	1,8	146	соответствует	
44	44	2,0	162	соответствует	
45	45				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
46	46				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
47	47	2,7	219	соответствует	
48	48	1,3	105	соответствует	
49	49	1,3	105	соответствует	
50	50	2,0	162	соответствует	
51	51				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
52	52				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
53	53	1,5	122	соответствует	
54	54	1,3	105	соответствует	
55	55				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал

Члены комиссии:



(Зыкова Л.В.)