

АКТ

**проверки каналов вытяжной системы вентиляции помещений кухонь жилого дома
по ул. Чапаева, 21, г.Реж, Свердловской области**

г. Реж

16.05.2024

Комиссией в составе:

техника-смотрителя ООО "УК ЖКХ - восток" Зыковой Л.В.

16.05.2024 с 09.00 была проведена проверка эффективности вытяжной вентиляции в помещении
кухонь квартир жилого дома №21 по ул.Чапаева, г.Реж

Проверка проводилась при помощи прибора Testo-410-1, при температуре наружного воздуха: +12 °С

№ п/п	№ кв.	Результат проверки		Соответствие требованиям	Примечание
		м/сек	м3/час		
1	1а				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
2	1				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
3	2	1,5	122	соответствует	
4	3				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
5	4	1,3	105	соответствует	
6	5	1,1	89	соответствует	
7	6	1,2	97	соответствует	
8	7	1,1	89	соответствует	
9	8				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
10	9	1,5	122	соответствует	
11	10				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
12	11				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
13	12				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
14	13	1,1	89	соответствует	
15	14	1,2	97	соответствует	
16	15	1,2	97	соответствует	
17	16				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
18	17	1,1	89	соответствует	
19	18				магазин. заглушка. газ отключен
20	19	1,0	81	соответствует	
21	20	1,1	89	соответствует	
22	21	1,1	89	соответствует	
23	22	1,2	97	соответствует	
24	23	1,0	81	соответствует	
25	24	1,0	81	соответствует	
26	25				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
27	26	1,1	89	соответствует	
28	27				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
29	28				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
30	29	2,0	162	соответствует	
31	30				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
32	31				магазин. заглушка. газ отключен
33	32				магазин. заглушка. газ отключен
34	33				магазин. заглушка. газ отключен
35	34	1,1	89	соответствует	
36	35				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал

37	36				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
38	37	2,1	170	соответствует	
39	38	1,1	89	соответствует	
40	39				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
41	40	1,3	105	соответствует	
42	41	1,0	81	соответствует	
43	42	1,1	89	соответствует	
44	43	1,4	113	соответствует	
45	44	2,6	211	соответствует	
46	45	1,2	97	соответствует	
47	46	1,1	89	соответствует	
48	47				магазин. заглушка. газ отключен
49	48	1,1	89	соответствует	
50	49				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
51	50	1,1	89	соответствует	
52	51				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
53	52				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
54	53	1,6	130	соответствует	
55	54	1,1	89	соответствует	
56	55	1,0	81	соответствует	
57	56	1,4	113	соответствует	
58	57				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
59	58	1,2	97	соответствует	
60	59	1,4	113	соответствует	
61	60				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
62	61				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
63	62	1,3	105	соответствует	
64	63	1,0	81	соответствует	

Члены комиссии:



(Зыкова Л.В.)