

АКТ

проверки каналов вытяжной системы вентиляции помещений кухонь жилых домов

г. Реж

26.09.2024

Комиссией в составе:

техника-смотрителя ООО "УК ЖКХ - восток" Зыковой Л.В.

25.09.2024 была проведена проверка эффективности вытяжной вентиляции в помещении кухонь квартир жилых домов по адресам (после прочистки): Чапаева 19, Чапаева 21

Проверка проводилась при помощи прибора Testo-410-1, при температуре наружного воздуха: +10°C

№ п/п	дата	температура наруж	Адрес	№ кв.	Результат проверки		Соответствие требованиям	Примечание
					м/сек	м3/час		
1	25.09.2024	+10 °С	Чапаева 19	88	1,6	130	соответствует	
2	25.09.2024	+10 °С	Чапаева 19	33	2	162	соответствует	
3	25.09.2024	+10 °С	Чапаева 19	35	1,0	81	соответствует	
4	25.09.2024	+10 °С	Чапаева 21	29	1,5	122	соответствует	
5	25.09.2024	+10 °С	Чапаева 21	55	1,1	89	соответствует	
6	25.09.2024	+10 °С	Чапаева 21	63	1,3	105	соответствует	
7	25.09.2024	+10 °С	Чапаева 21	41	1,1	89	соответствует	

Члены комиссии:



(Зыкова Л.В.)