

**АКТ**  
**проверки каналов вытяжной системы вентиляции помещений кухонь жилого дома**  
**по ул. Космонавтов, 5, г.Реж, Свердловской области**

г. Реж

08.12.2023

Комиссией в составе:

техника-смотрителя ООО "УК ЖКХ-восток" Зыковой Людмилы Викторовны

08.12.2023 с 09.00 была проведена проверка эффективности вытяжной вентиляции в помещении кухонь квартир жилого дома №5 по ул.Космонавтов, г.Реж

Проверка проводилась при помощи прибора Testo-410-1, при температуре наружного воздуха: -35°C

№ п/п	№ кв.	Результат		Соответствие требованиям	Примечание
		м/сек	м3/час		
25	25	1,6	130	соответствует	
26	26	1,3	105	соответствует	
27	27	2,0	162	соответствует	
28	28	1,8	146	соответствует	
29	29	1,5	122	соответствует	
30	30	1,8	146	соответствует	
31	31	2,8	227	соответствует	
32	32	1,6	130	соответствует	
33	33	1,7	138	соответствует	
34	34	1,3	105	соответствует	
35	35	4,2	340	соответствует	
36	36	1,6	130	соответствует	

Члены комиссии:



(Зыкова Л.В.)