

**АКТ**  
**проверки каналов вытяжной системы вентиляции помещений кухонь жилого дома**  
**по ул. Космонавтов, 9, г.Реж, Свердловской области**

г. Реж

12.12.2023

Комиссией в составе:

техника-смотрителя ООО "УК ЖКХ - восток" Зыковой Л.В.

12.12.2023 с 09.00 была проведена проверка эффективности вытяжной вентиляции в помещении  
кухонь квартир жилого дома №9 по ул.Космонавтов, г.Реж

Проверка проводилась при помощи прибора Testo-410-1, при температуре наружного воздуха: -33°C

№ п/п	№ кв.	Результат проверки		Соответствие требованиям	Примечание
		м/сек	м3/час		
1	1а	1,9	154	соответствует	
2	1	2,2	178	соответствует	
3	2	1,5	122	соответствует	
4	3	1,7	138	соответствует	
5	4	1,7	138	соответствует	
6	5	1,3	105	соответствует	
7	6	1,5	122	соответствует	
8	7	1,7	138	соответствует	
9	8	2,0	162	соответствует	
10	9	2,2	178	соответствует	
11	10	2,2	178	соответствует	
12	11	1,4	113	соответствует	
13	12	2,1	170	соответствует	
14	13	2,3	186	соответствует	
15	14	1,6	130	соответствует	
16	15	1,5	122	соответствует	
17	16	1,2	97	соответствует	
18	17	1,6	130	соответствует	
19	18	1,3	105	соответствует	
20	19	1,4	113	соответствует	
21	20	1,6	130	соответствует	
22	21	1,5	122	соответствует	
23	22	1,5	122	соответствует	
24	23	1,7	138	соответствует	
25	24	2,1	170	соответствует	
26	25	1,8	146	соответствует	
27	26	1,5	122	соответствует	
28	27	1,3	105	соответствует	
29	28	1,5	122	соответствует	
30	29	1,6	130	соответствует	
31	30	1,5	122	соответствует	
32	31	2,2	178	соответствует	

Члены комиссии:



(Зыкова Л.В.)