

**АКТ**

**проверки каналов вытяжной системы вентиляции помещений кухонь жилого дома  
по ул. Космонавтов, 9, г.Реж, Свердловской области**

г. Реж

13.12.2023

Комиссией в составе:

техника-смотрителя ООО "УК ЖКХ - восток" Зыковой Л.В.

13.12.2023 с 09.00 была проведена проверка эффективности вытяжной вентиляции в помещении  
кухонь квартир жилого дома №9 по ул.Космонавтов, г.Реж

Проверка проводилась при помощи прибора Testo-410-1, при температуре наружного воздуха: -20°C

№ п/п	№ кв.	Результат проверки		Соответствие требованиям	Примечание
		м/сек	м3/час		
1	32	1,4	113	соответствует	
2	33	1,2	97	соответствует	
3	34	2,1	170	соответствует	
4	35	1,3	105	соответствует	
5	36	1,7	138	соответствует	
6	37	2,3	186	соответствует	
7	38	1,3	105	соответствует	
8	39	2,3	186	соответствует	
9	40	1,4	113	соответствует	
10	41	1,5	122	соответствует	
11	42	1,5	122	соответствует	
12	43	1,4	113	соответствует	
13	44	1,3	105	соответствует	
14	45	2,6	211	соответствует	
15	46	2,6	211	соответствует	
16	47	3,3	267	соответствует	
17	48	1,4	113	соответствует	
18	49	1,5	122	соответствует	
19	50	1,8	146	соответствует	
20	51	2,0	162	соответствует	
21	52	1,5	122	соответствует	
22	53	1,5	122	соответствует	
23	54	1,7	138	соответствует	
24	55	1,7	138	соответствует	
25	56	2,2	178	соответствует	
26	57	1,6	130	соответствует	
27	58	3,3	267	соответствует	
28	59	1,9	154	соответствует	
29	60	1,6	130	соответствует	
30	61	1,5	122	соответствует	
31	62	1,4	113	соответствует	
32	63	1,5	122	соответствует	
33	64	2,8	227	соответствует	
34	65	1,5	122	соответствует	
35	66	1,7	138	соответствует	

Члены комиссии:



(Зыкова Л.В.)