

**АКТ**

**проверки каналов вытяжной системы вентиляции помещений кухонь жилого дома  
по ул. П.Морозова, 50/4, г.Реж, Свердловской области**

г. Реж

20.11.2023

Комиссией в составе:

техника-смотрителя ООО "УК ЖКХ - восток" Зыковой Л.В.

с 16.11.2023 по 20.11.2023 с 14.00 была проведена проверка эффективности вытяжной вентиляции в помещении кухонь квартир жилого дома №50/4 по ул.П.Морозова, г.Реж

Проверка проводилась при помощи прибора Testo-410-1, при температуре наружного воздуха: °С

№ п/п	дата	температура наружного воздуха	№ кв.	Результат проверки		Соответствие требованиям	Примечание
				м/сек	м3/час		
1	16.11.2023	0°С	2	1,6	130	соответствует	
2	16.11.2023	0°С	7	1,2	97	соответствует	
3	16.11.2023	0°С	8	1,4	113	соответствует	
4	16.11.2023	0°С	24	1,3	105	соответствует	
5	16.11.2023	0°С	26	1,8	146	соответствует	
6	16.11.2023	0°С	27	1,5	122	соответствует	
7	16.11.2023	0°С	28	1,4	113	соответствует	
8	20.11.2023	-6°С	33	1,3	105	соответствует	
9	20.11.2023	-6°С	39	0,9	73	соответствует	
10	20.11.2023	-6°С	40	1,5	122	соответствует	
11	20.11.2023	-10°С	43	2,2	178	соответствует	
12	20.11.2023	-10°С	45	2,3	186	соответствует	
13	20.11.2023	-10°С	48	0,8	65	соответствует	
14	20.11.2023	-10°С	50	2,0	162	соответствует	
15	20.11.2023	-10°С	51	1,1	89	соответствует	
16	20.11.2023	-10°С	55	2,0	162	соответствует	

Члены комиссии:



(Зыкова Л.В.)