

## АКТ

проверки каналов вытяжной системы вентиляции помещений кухонь жилого дома  
по ул. Космонавтов, 10, г.Реж, Свердловской области

г. Реж

13.05.2024

Комиссией в составе:

техника-смотрителя ООО "УК ЖКХ – восток" Зыковой Людмилы Викторовны

13.05.2024 с 09.00 была проведена проверка эффективности вытяжной вентиляции в помещении  
кухонь квартир жилого дома №10 по ул.Космонавтов, г.Реж

Проверка проводилась при помощи прибора Testo-410-1, при температуре наружного воздуха: +7°C

№ п/п	№ кв.	Результат проверки		Соответствие требованиям	Примечание
		м/сек	м3/час		
1	1				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
2	2	1,3	105	соответствует	
3	3	1,2	97	соответствует	
4	4	1,2	97	соответствует	
5	5	1,2	97	соответствует	
6	6				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
7	7	1,3	105	соответствует	
8	8	1,2	97	соответствует	
9	9				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
10	10	1,3	105	соответствует	
11	11	1,4	113	соответствует	
12	12	2,6	211	соответствует	
13	13	1,2	97	соответствует	
14	14	1,2	97	соответствует	
15	15				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
16	16	2,1	170	соответствует	
17	17				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
18	18				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
19	19	1,6	130	соответствует	
20	20				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
21	21	1,2	97	соответствует	
22	22				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
23	23	1,5	122	соответствует	
24	24				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
25	25				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
26	26	1,4	113	соответствует	
27	27	2,3	186	соответствует	
28	28	1,8	146	соответствует	
29	29	1,5	122	соответствует	
30	30				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
31	31	1,4	113	соответствует	
32	32				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
33	33				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
34	34				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
35	35	1,3	105	соответствует	
36	36	1,5	122	соответствует	
37	37				заглушка. газ отключен
38	38	1,2	97	соответствует	
39	39	1,2	97	соответствует	

40	40				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
41	41	1,3	105	соответствует	
42	42	1,2	97	соответствует	
43	43				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
44	44				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
45	45				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
46	46	1,5	122	соответствует	
47	47				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
48	48	1,3	105	соответствует	
49	49	1,0	81	соответствует	
50	50	1,5	122	соответствует	
51	51				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
52	52				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
53	53				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
54	54	1,5	122	соответствует	
55	55	1,4	113	соответствует	
56	56	1,5	122	соответствует	
57	57	1,3	105	соответствует	
58	58	1,2	97	соответствует	
59	59	1,1	89	соответствует	
60	60	2,0	162	соответствует	
61	61				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
62	62	1,1	89	соответствует	
63	63				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
64	64	1,3	105	соответствует	
65	65				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
66	66				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
67	67				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
68	68	2,6	211	соответствует	
69	69				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
70	70				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
71	71	1,2	97	соответствует	
72	72	1,4	113	соответствует	
73	73	1,8	146	соответствует	
74	74	1,7	138	соответствует	

Члены комиссии:



(Зыкова Л.В.)