

АКТ

проверки каналов вытяжной системы вентиляции помещений кухонь жилого дома  
по ул. Космонавтов, 5, г.Реж, Свердловской области

г. Реж

13.12.2024

Комиссией в составе:

техника-смотрителя ООО "УК ЖКХ-восток" Зыковой Людмилы Викторовны

13.12.2024 с 09.00 была проведена проверка эффективности вытяжной вентиляции в помещении  
кухонь квартир жилого дома №5 по ул.Космонавтов, г.Реж

Проверка проводилась при помощи прибора Testo-410-1, при температуре наружного воздуха: -2°C

№ п/п	№ кв.	Результат		Соответствие требованиям	Примечание
		м/сек	м3/час		
1	1	1,2	97	соответствует	заглушка. газ отсутствует
2	2	1,4	113	соответствует	
3	3	1,3	105	соответствует	
4	4	1,3	105	соответствует	
5	5	1,5	122	соответствует	
6	6	1,4	113	соответствует	
7	7	1,5	122	соответствует	
8	8	1,1	89	соответствует	
9	9	1,9	154	соответствует	
10	10	2,6	211	соответствует	
11	11	2,0	162	соответствует	
12	12	0,6	49	не соответствует	требует чистки вентканала

Члены комиссии:



(Зыкова Л.В.)

## АКТ

проверки каналов вытяжной системы вентиляции помещений кухонь жилого дома  
по ул. Космонавтов, 5, г.Реж, Свердловской области

г. Реж

16.12.2024

Комиссией в составе:

техника-смотрителя ООО "УК ЖКХ-восток" Зыковой Людмилы Викторовны

16.12.2024 с 09.00 была проведена проверка эффективности вытяжной вентиляции в помещении  
кухонь квартир жилого дома №5 по ул.Космонавтов, г.Реж

Проверка проводилась при помощи прибора Testo-410-1, при температуре наружного воздуха: -13°C

№ п/п	№ кв.	Результат		Соответствие требованиям	Примечание
		м/сек	м3/час		
1	13	2,1	170	соответствует	
2	14	1,5	122	соответствует	
3	15	1,1	89	соответствует	заглушка. газ отсутствует
4	16	1,4	113	соответствует	
5	17	1,6	130	соответствует	ул. Космонавтов, 5, г. Реж, Свердловской области
6	18	1,6	130	соответствует	
7	19	1,2	97	соответствует	заглушка. газ отсутствует
8	20	1,4	113	соответствует	
9	21				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
10	22	1,4	113	соответствует	
11	23	2,3	186	соответствует	
12	24	1,7	138	соответствует	
13	25	1,3	105	соответствует	
14	26	2,8	227	соответствует	
15	27	1,2	97	соответствует	
16	28				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
17	29	2,5	203	соответствует	
18	30	1,2	97	соответствует	
19	31	1,3	105	соответствует	
20	32	1,3	105	соответствует	
21	33	1,2	97	соответствует	
22	34	2,5	203	соответствует	
23	35	2,6	211	соответствует	
24	36	1,2	97	соответствует	

Члены комиссии:



(Зыкова Л.В.)