

**АКТ**

**проверки каналов вытяжной системы вентиляции помещений кухонь жилого дома  
по ул. Космонавтов, 9, г.Реж, Свердловской области**

г. Реж

11.04.2024

Комиссией в составе:

техника-смотрителя ООО "УК ЖКХ" Зыковой Л.В.

11.04.2024 с 09.00 была проведена проверка эффективности вытяжной вентиляции в помещении  
кухонь квартир жилого дома №9 по ул.Космонавтов, г.Реж

Проверка проводилась при помощи прибора Testo-410-1, при температуре наружного воздуха: +6°C

№ п/п	№ кв.	Результат проверки		Соответствие требованиям	Примечание
		м/сек	м3/час		
1	1а	1,1	89	соответствует	
2	1	2,0	162	соответствует	
3	2	1,5	122	соответствует	
4	3	1,1	89	соответствует	
5	4	1,1	89	соответствует	
6	5	1,9	154	соответствует	
7	6	1,4	113	соответствует	
8	7				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
9	8	1,9	154	соответствует	
10	9	1,6	130	соответствует	
11	10	1,7	138	соответствует	
12	11				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
13	12	1,6	130	соответствует	
14	13	2,2	178	соответствует	
15	14	1,3	105	соответствует	
16	15				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
17	16				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
18	17	1,3	105	соответствует	
19	18	1,5	122	соответствует	
20	19	1,2	97	соответствует	
21	20				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
22	21	1,3	105	соответствует	
23	22	1,5	122	соответствует	
24	23	1,1	89	соответствует	
25	24	1,5	122	соответствует	
26	25	1,4	113	соответствует	
27	26	1,5	122	соответствует	
28	27				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
29	28	2,7	219	соответствует	
30	29				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
31	30	1,2	97	соответствует	
32	31				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
33	32	1,2	97	соответствует	
34	33	1,0	81	соответствует	
35	34	1,3	105	соответствует	
36	35	1,1	89	соответствует	

37	36				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
38	37				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
39	38	1,5	122	соответствует	
40	39	1,4	113	соответствует	
41	40	2,0	162	соответствует	
42	41	1,5	122	соответствует	
43	42	1,2	97	соответствует	
44	43	1,2	97	соответствует	
45	44				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
46	45				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
47	46	1,3	105	соответствует	
48	47	1,5	122	соответствует	
49	48	1,2	97	соответствует	
50	49	1,2	97	соответствует	
51	50	1,3	105	соответствует	
52	51				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
53	52	1,5	122	соответствует	
54	53				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
55	54				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
56	55	1,5	122	соответствует	
57	56	1,6	130	соответствует	
58	57				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
59	58				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
60	59	1,5	122	соответствует	
61	60	1,1	89	соответствует	
62	61	1,2	97	соответствует	
63	62	1,1	89	соответствует	
64	63	1,3	105	соответствует	
65	64				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
66	65	1,2	97	соответствует	
67	66	1,3	105	соответствует	

Члены комиссии:

  
 \_\_\_\_\_ (Зыкова Л.В.)