

АКТ

проверки каналов вытяжной системы вентиляции помещений кухонь жилого дома
по ул. Космонавтов, 9, г.Реж, Свердловской области

г. Реж

19.12.2024

Комиссией в составе:

техника-смотрителя ООО "УК ЖКХ - восток" Зыковой Л.В.

19.12.2024 с 09.00 была проведена проверка эффективности вытяжной вентиляции в помещении
кухонь квартир жилого дома №9 по ул.Космонавтов, г.Реж

Проверка проводилась при помощи прибора Testo-410-1, при температуре наружного воздуха: -11°C

№ п/п	№ кв.	Результат проверки		Соответствие требованиям	Примечание
		м/сек	м3/час		
1	1а	1,2	97	соответствует	
2	1	2,6	211	соответствует	
3	2	2	162	соответствует	
4	3	1,7	138	соответствует	
5	4	1,2	97	соответствует	
6	5	2,5	203	соответствует	
7	6	1,4	113	соответствует	
8	7	1,5	122	соответствует	
9	8	2,0	162	соответствует	
10	9	2,3	186	соответствует	
11	10	1,8	146	соответствует	
12	11	1,3	105	соответствует	
13	12	1,8	146	соответствует	
14	13	2,3	186	соответствует	
15	14	1,3	105	соответствует	
16	15	1,1	89	соответствует	
17	16	1,5	122	соответствует	
18	17	1,5	122	соответствует	
19	18	1,3	105	соответствует	
20	19	1,2	97	соответствует	
21	20	1,7	138	соответствует	
22	21	1,8	146	соответствует	
23	22	1,8	146	соответствует	
24	23	1,2	97	соответствует	
25	24	1,8	146	соответствует	
26	25	1,5	122	соответствует	
27	26	1,6	130	соответствует	
28	27	1,4	113	соответствует	
29	28	1,4	113	соответствует	
30	29	1,9	154	соответствует	
31	30	1,2	97	соответствует	
32	31	2,4	194	соответствует	

Члены комиссии:



(Зыкова Л.В.)

АКТ

проверки каналов вытяжной системы вентиляции помещений кухонь жилого дома
по ул. Космонавтов, 9, г.Реж, Свердловской области

г. Реж

23.12.2024

Комиссией в составе:

техника-смотрителя ООО "УК ЖКХ - восток" Зыковой Л.В.

23.12.2024 с 09.00 была проведена проверка эффективности вытяжной вентиляции в помещении
кухонь квартир жилого дома №9 по ул.Космонавтов, г.Реж

Проверка проводилась при помощи прибора Testo 410-1, при температуре наружного воздуха: -3°C

№ п/п	№ кв.	Результат проверки		Соответствие требованиям	Примечание
		м/сек	м3/час		
1	32	1,4	113	соответствует	
2	33	1,1	89	соответствует	
3	34	1,6	130	соответствует	
4	35	1,5	122	соответствует	
5	36	1,6	130	соответствует	
6	37	1,9	154	соответствует	
7	38	1,2	97	соответствует	
8	39	1,2	97	соответствует	
9	40	1,2	97	соответствует	
10	41	1,4	113	соответствует	
11	42	1,5	122	соответствует	
12	43	1,4	113	соответствует	
13	44	1,1	89	соответствует	
14	45	1,3	105	соответствует	
15	46	1,2	97	соответствует	
16	47	2,2	178	соответствует	
17	48	1,2	97	соответствует	
18	49	1,2	97	соответствует	
19	50	1,5	122	соответствует	
20	51	1,8	146	соответствует	
21	52	1,3	105	соответствует	
22	53	1,3	105	соответствует	
23	54	1,3	105	соответствует	
24	55	1,5	122	соответствует	
25	56	1,4	113	соответствует	
26	57	1,2	97	соответствует	
27	58	1,7	138	соответствует	
28	59	1,6	130	соответствует	
29	60	1,5	122	соответствует	
30	61	1,4	113	соответствует	
31	62	1,2	97	соответствует	
32	63	2,1	170	соответствует	
33	64	1,7	138	соответствует	
34	65	1,2	97	соответствует	
35	66	1,2	97	соответствует	

Члены комиссии:



(Зыкова Л.В.)