

АКТ

проверки каналов вытяжной системы вентиляции помещений кухонь жилого дома  
по ул. Metallургов, 3, г.Реж, Свердловской области

г. Реж

13.11.2024

Комиссией в составе:

техника-смотрителя ООО "УК ЖКХ - восток" Зыковой Л.В.

с 11.11.2024 по 13.11.2024 была проведена проверка эффективности вытяжной вентиляции в помещении  
кухонь квартир жилого дома №3 по ул. Metallургов, г.Реж

Проверка проводилась при помощи прибора Testo-410-1, при температуре наружного воздуха: °С

№ п/п	дата	темпе- ратура	№ кв.	Результат		Соответствие требованиям	Примечание
				м/сек	м3/час		
1	11.11.2024	-6°C	1	2,0	162	соответствует	заглушка
2	11.11.2024	-6°C	3	1,1	89	соответствует	
3	11.11.2024	-6°C	5	2,6	211	соответствует	
4	11.11.2024	-6°C	15	1,8	146	соответствует	
5	11.11.2024	-6°C	16	1,5	122	соответствует	
6	11.11.2024	-6°C	18	1,5	122	соответствует	
7	11.11.2024	-6°C	20	2,0	162	соответствует	
8	12.11.2024	-6°C	22	1,3	105	соответствует	заглушка
9	12.11.2024	-6°C	26	1,5	122	соответствует	
10	12.11.2024	-6°C	29	2,0	162	соответствует	заглушка
11	12.11.2024	-6°C	32	4,8	389	соответствует	
12	13.11.2024	-4°C	37	2,8	227	соответствует	
13	13.11.2024	-4°C	40	1,3	105	соответствует	
14	13.11.2024	-4°C	45	1,6	130	соответствует	
15	13.11.2024	-7°C	49	1,5	122	соответствует	
16	13.11.2024	-7°C	50	1,5	122	соответствует	
17	13.11.2024	-7°C	51	1,8	146	соответствует	
18	13.11.2024	-7°C	55	2,2	178	соответствует	
19	13.11.2024	-7°C	58	1,6	130	соответствует	
20	13.11.2024	-7°C	60	0,8	65	соответствует	
21	13.11.2024	-7°C	63	1,0	81	соответствует	
22	13.11.2024	-7°C	67	1,0	81	соответствует	
23	13.11.2024	-7°C	68	3,1	251	соответствует	

Члены комиссии:



(Зыкова Л.В.)