

АКТ

проверки каналов вытяжной системы вентиляции помещений кухонь жилого дома  
по ул. Metallургов, 3, г.Реж, Свердловской области

г. Реж

17.01.2024

Комиссией в составе:

техника-смотрителя ООО "УК ЖКХ - восток" Зыковой Л.В.

17.01.2024 с 09.00 была проведена проверка эффективности вытяжной вентиляции в помещении  
кухонь квартир жилого дома №3 по ул. Metallургов, г.Реж

Проверка проводилась при помощи прибора Testo-410-1, при температуре наружного воздуха: -11°C

№ п/п	№ кв.	Результат		Соответствие требованиям	Примечание
		м/сек	м3/час		
1	1				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
2	2	1,3	105	соответствует	
3	3	1,3	105	соответствует	
4	4				магазин. заглушка. газ отключен
5	5				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
6	6	3	243	соответствует	
7	7	2,1	170	соответствует	
8	8	1,6	130	соответствует	
9	9				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
10	10				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
11	11				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
12	12				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
13	13	3,2	259	соответствует	
14	14	1,4	113	соответствует	
15	15				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
16	16				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
17	17				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
18	18				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
19	19	1,6	130	соответствует	
20	20	1,4	113	соответствует	
21	21	1,3	105	соответствует	
22	22				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
23	23				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
24	24	1,9	154	соответствует	
25	25				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
26	26				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
27	27	1,4	113	соответствует	
28	28	1,4	113	соответствует	
29	29				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
30	30	1,5	122	соответствует	
31	31	1,6	130	соответствует	
32	32				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
33	33	1,4	113	соответствует	
34	34	1,4	113	соответствует	
35	35	1,3	105	соответствует	
36	36	3,5	284	соответствует	
37	37				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
38	38				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
39	39	1,3	105	соответствует	

40	40				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
41	41	1,4	113	соответствует	
42	42	2,6	211	соответствует	
43	43				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
44	44	2,1	170	соответствует	
45	45	1,5	122	соответствует	
46	46	1,3	105	соответствует	
47	47	2,7	219	соответствует	
48	48	1,2	97	соответствует	
49	49				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
50	50				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
51	51				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
52	52				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
53	53	1,8	146	соответствует	
54	54	1,7	138	соответствует	
55	55				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
56	56	3,6	292	соответствует	
57	57	1,6	130	соответствует	
58	58	1,5	122	соответствует	
59	59	1,4	113	соответствует	
60	60				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
61	61	2,1	170	соответствует	
62	62	1,7	138	соответствует	
63	63				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
64	64				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
65	65				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
66	66	1,6	130	соответствует	
67	67				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
68	68				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал

Члены комиссии:



(Зыкова Л.В.)