

АКТ

проверки каналов вытяжной системы вентиляции помещений кухонь жилого дома
по ул. П.Морозова, 50/4, г.Реж, Свердловской области

г. Реж

15.05.2024

Комиссией в составе:

техника-смотрителя ООО "УК ЖКХ - восток" Зыковой Л.В.

15.05.2024 с 10.00 была проведена проверка эффективности вытяжной вентиляции в помещении
кухонь квартир жилого дома №50/4 по ул.П.Морозова, г.Реж

Проверка проводилась при помощи прибора Testo-410-1, при температуре наружного воздуха: +5°C

№ п/п	№ кв.	Результат проверки		Соответствие требованиям	Примечание
		м/сек	м3/час		
1	1	2,6	211	соответствует	
2	2				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
3	3	1,9	154	соответствует	
4	4	1,1	89	соответствует	
5	5				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
6	6				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
7	7				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
8	8	1,6	130	соответствует	
9	9	3,3	267	соответствует	
10	10	1,1	89	соответствует	
11	11	1,8	146	соответствует	
12	12				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
13	13	1,6	130	соответствует	
14	14				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
15	15	2,5	203	соответствует	
16	16	1,9	154	соответствует	
17	17				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
18	18	1,4	113	соответствует	
19	19				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
20	20	1,6	130	соответствует	
21	21	1,6	130	соответствует	
22	22	2,6	211	соответствует	
23	23	1,3	105	соответствует	
24	24				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
25	25	1,2	97	соответствует	
26	26				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
27	27	1,8	146	соответствует	
28	28	1,7	138	соответствует	
29	29	1,1	89	соответствует	
30	30				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
31	31				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
32	32				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
33	33				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
34	34	3,0	243	соответствует	
35	35	1,5	122	соответствует	
36	36				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
37	37				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
38	38	3,0	243	соответствует	

39	39	1,3	105	соответствует	
40	40				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
41	41				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
42	42	1,1	89	соответствует	
43	43	2,2	178	соответствует	
44	44				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
45	45				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
46	46				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
47	47	1,8	146	соответствует	
48	48	1,1	89	соответствует	
49	49	1,2	97	соответствует	
50	50				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
51	51				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
52	52				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
53	53	1,7	138	соответствует	
54	54	1,1	89	соответствует	
55	55				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал

Члены комиссии:



(Зыкова Л.В.)