

АКТ

проверки каналов вытяжной системы вентиляции помещений кухонь жилого дома
по ул. П.Морозова, 50/4, г.Реж, Свердловской области

г. Реж

17.09.2024

Комиссией в составе:

техника-смотрителя ООО "УК ЖКХ - восток" Зыковой Л.В.

17.09.2024 с 10.00 была проведена проверка эффективности вытяжной вентиляции в помещении
кухонь квартир жилого дома №50/4 по ул.П.Морозова, г.Реж

Проверка проводилась при помощи прибора Testo-410-1, при температуре наружного воздуха: +11°C

№ п/п	№ кв.	Результат проверки		Соответствие требованиям	Примечание
		м/сек	м3/час		
1	1	2,0	162	соответствует	
2	2				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
3	3	1,6	130	соответствует	
4	4	1,1	89	соответствует	
5	5	1,2	97	соответствует	
6	6	2,6	211	соответствует	
7	7	1,1	89	соответствует	
8	8	1,1	89	соответствует	
9	9				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
10	10	1,3	105	соответствует	
11	11	1,1	89	соответствует	
12	12				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
13	13				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
14	14	1,1	89	соответствует	
15	15	1,7	138	соответствует	
16	16				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
17	17				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
18	18	1,2	97	соответствует	
19	19				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
20	20	1,1	89	соответствует	
21	21	1,3	105	соответствует	
22	22	1,8	146	соответствует	
23	23	1,2	97	соответствует	
24	24				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
25	25	0,9	73	соответствует	
26	26				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
27	27	1,1	89	соответствует	
28	28	0,9	73	соответствует	
29	29	1,3	105	соответствует	
30	30				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
31	31	1,2	97	соответствует	
32	32	1,5	122	соответствует	
33	33	0,9	73	соответствует	
34	34	2,0	162	соответствует	
35	35	0,9	73	соответствует	
36	36	0,9	73	соответствует	
37	37	0,9	73	соответствует	
38	38	1,7	138	соответствует	

39	39	0,9	73	соответствует	
40	40	1,1	89	соответствует	
41	41	1,3	105	соответствует	
42	42				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
43	43	1,1	89	соответствует	
44	44	0,9	73	соответствует	
45	45				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
46	46	1,2	97	соответствует	
47	47	1,2	97	соответствует	
48	48				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
49	49	1,1	89	соответствует	
50	50				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
51	51				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
52	52				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
53	53	1,5	122	соответствует	
54	54				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
55	55				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал

Члены комиссии:



(Зыкова Л.В.)