

## АКТ

проверки каналов вытяжной системы вентиляции помещений кухонь жилого дома  
по ул. П.Морозова, 50/4, г.Реж, Свердловской области

г. Реж

27.11.2024

Комиссией в составе:

техника-смотрителя ООО "УК ЖКХ – восток" Зыковой Л.В.

с 26.11.2024 по 27.11.2024 с 14.00 была проведена проверка эффективности вытяжной вентиляции в помещении  
кухонь квартир жилого дома №50/4 по ул.П.Морозова, г.Реж

Проверка проводилась при помощи прибора Testo-410-1, при температуре наружного воздуха: °С

№ п/п	дата	температура наружного воздуха	№ кв.	Результат проверки		Соответствие требованиям	Примечание
				м/сек	м3/час		
1	26.11.2024	-6°С	2	1,5	122	соответствует	
2	26.11.2024	6°С	17	2,2	178	соответствует	
3	26.11.2024	-6°С	19	1,3	105	соответствует	
4	26.11.2024	-6°С	24	1,5	122	соответствует	
5	26.11.2024	6°С	26	2,1	170	соответствует	
6	26.11.2024	6°С	30	2,3	186	соответствует	
7	27.11.2024	-7°С	45	2,4	194	соответствует	
8	27.11.2024	-7°С	50	2,4	194	соответствует	
9	27.11.2024	-7°С	51	1,0	81	соответствует	
10	27.11.2024	-7°С	52	1,8	146	соответствует	
11	27.11.2024	-7°С	55	1,5	122	соответствует	

Члены комиссии:



(Зыкова Л.В.)