

АКГ

проверки каналов вытяжной системы вентиляции помещений кухонь жилого дома
по ул. Чапаева, 19, г.Реж, Свердловской области

г. Реж

07.05.2024

Комиссией в составе:

техника-смотрителя ООО "УК ЖКХ - восток" Зыковой Л.В.

07.05.2024 с 09.00 была проведена проверка эффективности вытяжной вентиляции в помещении
кухонь квартир жилого дома №19 по ул.Чапаева, г.Реж

Проверка проводилась при помощи прибора Testo-410-1, при температуре наружного воздуха: +6°C

№ п/п	№ кв.	Результат проверки		Соответствие требованиям	Примечание
		м/сек	м3/час		
1	1	1,4	113	соответствует	
2	2				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
3	3				магазин. заглушка. газ отключен
4	4				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
5	5	1,3	105	соответствует	
6	6	1,6	130	соответствует	
7	7	2,3	186	соответствует	
8	8	1,5	122	соответствует	
9	9				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
10	10	1,3	105	соответствует	
11	11				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
12	12	2,2	178	соответствует	
13	13	1,2	97	соответствует	
14	14				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
15	15	2,0	162	соответствует	
16	16				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
17	17				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
18	18	1,9	154	соответствует	
19	19				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
20	20				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
21	21				магазин. заглушка. газ отключен
22	22				магазин. заглушка. газ отключен
23	23				магазин. заглушка. газ отключен
24	24	1,3	105	соответствует	
25	25				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
26	26	1,6	130	соответствует	
27	27	2,0	162	соответствует	
28	28				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
29	29				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
30	30				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
31	31				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
32	32	1,2	97	соответствует	
33	33	1,2	97	соответствует	
34	34				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
35	35	1,2	97	соответствует	
36	36				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
37	37	2,2	178	соответствует	
38	38				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал

39	39				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
40	40	1,5	122	соответствует	
41	41				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
42	42				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
43	43	1,3	105	соответствует	
44	44				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
45	45				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
46	46				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
47	47	1,7	138	соответствует	
48	48				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
49	49	1,8	146	соответствует	владелец (квартиросъемщик) отсутствовал

Члены комиссии:



(Зыкова Л.В.)

АКТ

проверки каналов вытяжной системы вентиляции помещений кухонь жилого дома
по ул. Чапаева, 19, г.Рож, Свердловской области

г. Рож

08.05.2024

Комиссией в составе:

техника смотрителя ООО "УК ЖКХ - восток" Зыковой Л.В.

08.05.2024 с 09.00 была проведена проверка эффективности вытяжной вентиляции в помещении
кухонь квартир жилого дома №19 по ул. Чапаева, г.Рож

Проверка проводилась при помощи прибора Testo 410-1, при температуре наружного воздуха: +11°C

№ п/п	№ кв.	Результат проверки		Соответствие требованиям	Примечание
		м/сек	м3/час		
1	50				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
2	51				магазин. заглушка. газ отключен
3	52				магазин. заглушка. газ отключен
4	53				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
5	54	1,3	105	соответствует	
6	55				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
7	56	1,8	146	соответствует	
8	57				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
9	58	1,2	97	соответствует	
10	59				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
11	60				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
12	61				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
13	62	1,2	97	соответствует	
14	63				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
15	64	1,4	113	соответствует	
16	65	1,2	97	соответствует	
17	66				магазин. заглушка. газ отключен
18	67	1,4	113	соответствует	
19	68				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
20	69	2,4	194	соответствует	
21	70	1,4	113	соответствует	
22	71				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
23	72	2,6	211	соответствует	
24	73	1,2	97	соответствует	
25	74				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
26	75	2,0	162	соответствует	
27	76	2,3	186	соответствует	
28	77	2,4	194	соответствует	
29	78	1,5	122	соответствует	
30	79				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
31	80	1,5	122	соответствует	
32	81				магазин. заглушка. газ отключен
33	82				магазин. заглушка. газ отключен
34	83	1,2	97	соответствует	
35	84				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
36	85				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
37	86	1,2	97	соответствует	
38	87				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал

39	88	1,5	122	соответствует	
40	89	1,3	105	соответствует	
41	90	1,6	130	соответствует	
42	91	1,2	97	соответствует	
43	92	1,2	97	соответствует	
44	93				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
45	94				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
46	95				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
47	96	1,7	138	соответствует	
48	97				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
49	98				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
50	99	2,0	162	соответствует	
51	100				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал

Члены комиссии:



(Зыкова Л.В.)