

АКТ
проверки каналов вытяжной системы вентиляции помещений кухонь жилого дома
по ул. Чапаева, 19, г.Реж, Свердловской области

г. Реж

10.01.2024


Комиссией в составе:
 техника-смотрителя ООО "УК ЖКХ - восток" Зыковой Л.В.

10.01.2024 с 09.00 была проведена проверка эффективности вытяжной вентиляции в помещении
 кухонь квартир жилого дома №19 по ул. Чапаева, г.Реж
 Проверка проводилась при помощи прибора Testo-410-1, при температуре наружного воздуха: -24°C

№ п/п	№ кв.	Результат проверки		Соответствие требованиям	Примечание
		м/сек	мЗ/час		
1	21				магазин. заглушка. газ отключен
2	22				магазин. заглушка. газ отключен
3	23				магазин. заглушка. газ отключен
4	24	1,4	113	соответствует	
5	25				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
6	26	1,5	122	соответствует	
7	27	2,4	194	соответствует	
8	28	1,3	105	соответствует	
9	29				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
10	30	1,6	130	соответствует	
11	31				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
12	32	1,5	122	соответствует	
13	33	1,1	89	соответствует	
14	34	2,6	211	соответствует	
15	35	1,1	89	соответствует	
16	36				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
17	37	1,9	154	соответствует	
18	38	2,2	178	соответствует	
19	39	2,3	186	соответствует	
20	40	1,5	122	соответствует	
21	41				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
22	42	1,8	146	соответствует	
23	43	1,3	105	соответствует	
24	44	1,2	97	соответствует	
25	45	1,4	113	соответствует	
26	46				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
27	47	2,5	203	соответствует	
28	48	1,5	122	соответствует	
29	49				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
30	50				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
31	51				магазин. заглушка. газ отключен
32	52				магазин. заглушка. газ отключен
33	53				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
34	54				
35	55				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
36	56	1,3	105	соответствует	
37	57				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
38	58				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал

39	59	1,6	130	соответствует	
40	60	1,3	105	соответствует	
41	61				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
42	62	1,3	105	соответствует	
43	63	1,5	122	соответствует	
44	64	1,8	146	соответствует	
45	65	1,3	105	соответствует	

Члены комиссии:



(Зыкова Л.В.)