

АКТ

проверки каналов вытяжной системы вентиляции помещений кухонь жилого дома
по ул. Чапаева, 19, г.Реж, Свердловской области

г. Реж

18.09.2024

Комиссией в составе:

техника-смотрителя ООО "УК ЖКХ - восток" Зыковой Л.В.


18.09.2024 с 10.00 была проведена проверка эффективности вытяжной вентиляции в помещении

кухонь квартир жилого дома №19 по ул. Чапаева, г.Реж

Проверка проводилась при помощи прибора Testo-410-1, при температуре наружного воздуха: +22°C

№ п/п	№ кв.	Результат проверки		Соответствие требованиям	Примечание
		м/сек	м3/час		
1	1	1,0	81	соответствует	
2	2				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
3	3				магазин. заглушка. газ отключен
4	4				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
5	5	1,0	81	соответствует	
6	6	0,9	73	соответствует	
7	7	1,0	81	соответствует	
8	8				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
9	9				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
10	10	0,9	73	соответствует	
11	11				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
12	12				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
13	13				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
14	14				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
15	15				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
16	16				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
17	17				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
18	18	1,4	113	соответствует	
19	19				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
20	20				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
21	21				магазин. заглушка. газ отключен
22	22				магазин. заглушка. газ отключен
23	23				магазин. заглушка. газ отключен
24	24	1,2	97	соответствует	
25	25	1,2	97	соответствует	
26	26	1,0	81	соответствует	
27	27	0,9	73	соответствует	
28	28	0,9	73	соответствует	
29	29	1,0	81	соответствует	
30	30	0,9	73	соответствует	
31	31	0,9	73	соответствует	
32	32	1,0	81	соответствует	
33	33	0,0	0	не соответствует	требуется чистка канала
34	34				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
35	35	0,0	0	не соответствует	требуется чистка канала

Члены комиссии:



(Зыкова Л.В.)

АКТ

проверки каналов вытяжной системы вентиляции помещений кухонь жилого дома
по ул. Чапаева, 19, г.Реж, Свердловской области

г. Реж

19.09.2024

Комиссией в составе:

техника-смотрителя ООО "УК ЖКХ – восток" Зыковой Л.В.


19.09.2024 с 10.00 была проведена проверка эффективности вытяжной вентиляции в помещении
кухонь квартир жилого дома №19 по ул. Чапаева, г.Реж

Проверка проводилась при помощи прибора Testo-410-1, при температуре наружного воздуха: +17°C

№ п/п	№ кв.	Результат проверки		Соответствие требованиям	Примечание
		м/сек	м3/час		
1	36	1,4	113	соответствует	
2	37	1,5	122	соответствует	
3	38				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
4	39				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
5	40	1,0	81	соответствует	
6	41				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
7	42				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
8	43	1,4	113	соответствует	
9	44				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
10	45	0,9	73	соответствует	
11	46				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
12	47	1,0	81	соответствует	
13	48				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
14	49				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
15	50				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
16	51				магазин. заглушка. газ отключен
17	52				магазин. заглушка. газ отключен
18	53				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
19	54				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
20	55				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
21	56	1,5	122	соответствует	
22	57				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
23	58	1,2	97	соответствует	
24	59				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
25	60	1,0	81	соответствует	
26	61				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
27	62	0,9	73	соответствует	
28	63				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
29	64	1,0	81	соответствует	
30	65	1,2	97	соответствует	
31	66				магазин. заглушка. газ отключен
32	67	0,9	73	соответствует	
33	68				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
34	69	1,2	97	соответствует	
35	70	0,9	73	соответствует	
36	71				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
37	72				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
38	73	0,0	0	не соответствует	принудительная вентиляция
39	74	0,4	32	не соответствует	требуется чистка канала
40	75	0,9	73	соответствует	

41	76	0,9	73	соответствует	
42	77	0,9	73	соответствует	
43	78	0,9	73	соответствует	
44	79	0,9	73	соответствует	
45	80	0,9	73	соответствует	
46	81				магазин. заглушка. газ отключен
47	82				магазин. заглушка. газ отключен
48	83	0,9	73	соответствует	
49	84				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
50	85				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
51	86	0,9	73	соответствует	
52	87				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
53	88	0,0	0	не соответствует	требуется чистка канала
54	89	1,0	81	соответствует	
55	90	0,9	73	соответствует	
56	91				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
57	92	0,9	73	соответствует	
58	93	0,9	73	соответствует	
59	94				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
60	95	0,9	73	соответствует	
61	96				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
62	97				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
63	98	1,3	105	соответствует	
64	99	2,8	227	соответствует	
65	100				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал

Члены комиссии:



(Зыкова Л.В.)