

АКТ

проверки каналов вытяжной системы вентиляции помещений кухонь жилого дома
по ул. Чапаева, 19, г.Реж, Свердловской области

г. Реж

03.12.2024

Комиссией в составе:

техника-смотрителя ООО "УК ЖКХ - восток" Зыковой Л.В.

с 20.11.2024 по 03.12.2024 была проведена проверка эффективности вытяжной вентиляции в помещении
кухонь квартир жилого дома №19 по ул. Чапаева, г.Реж

Проверка проводилась при помощи прибора Testo-410-1, при температуре наружного воздуха: °С

№ п/п	дата	температура наружного	№ кв.	Результат		Соответствие требованиям	Примечание
				м/сек	м3/час		
1	20.11.2024	0°С	2	1,5	122	соответствует	
2	20.11.2024	0°С	4	1,3	105	соответствует	
3	20.11.2024	0°С	9	1,6	130	соответствует	
4	20.11.2024	0°С	11	1,4	113	соответствует	
5	20.11.2024	0°С	14	1,7	138	соответствует	
6	20.11.2024	0°С	16	1,7	138	соответствует	
7	20.11.2024	0°С	17	0,7	57	соответствует	
8	20.11.2024	0°С	19	1,4	113	соответствует	
9	20.11.2024	0°С	20	1,3	105	соответствует	
10	21.11.2024	-2°С	34	1,7	138	соответствует	
11	21.11.2024	-2°С	38	2,0	162	соответствует	
12	21.11.2024	-2°С	39	1,9	154	соответствует	
13	21.11.2024	-2°С	41	1,7	138	соответствует	
14	21.11.2024	-2°С	42	2,5	203	соответствует	
15	21.11.2024	-2°С	44	1,2	97	соответствует	
16	21.11.2024	-2°С	48	2,1	170	соответствует	
17	21.11.2024	-2°С	50	1,7	138	соответствует	
18	22.11.2024	-3°С	53	1,5	122	соответствует	
19	22.11.2024	-3°С	55	1,3	105	соответствует	
20	22.11.2024	-3°С	59	1,3	105	соответствует	
21	22.11.2024	-3°С	61	1,5	122	соответствует	
22	22.11.2024	-3°С	63	1,3	105	соответствует	
23	25.11.2024	-3°С	68	1,1	89	соответствует	
24	25.11.2024	-3°С	71	1,3	105	соответствует	
25	25.11.2024	-3°С	73	1,4	113	соответствует	
26	25.11.2024	-3°С	84	1,3	105	соответствует	заглушка
27	25.11.2024	-3°С	85	1,6	130	соответствует	заглушка
28	25.11.2024	-3°С	87	1,2	97	соответствует	заглушка
29	25.11.2024	-3°С	94	2,0	162	соответствует	
30	25.11.2024	-3°С	97	1,0	81	соответствует	
31	25.11.2024	-3°С	100	1,1	89	соответствует	
32	27.11.2024	0°С	46	1,1	89	соответствует	
33	03.11.2024	+1°С	57	1,4	113,4	соответствует	

Члены комиссии:



(Зыкова Л.В.)