

АКТ

проверки каналов вытяжной системы вентиляции помещений кухонь жилого дома  
по ул. Чапаева, 21, г.Реж, Свердловской области

г. Реж

19.11.2024

Комиссией в составе:

техника-смотрителя ООО "УК ЖКХ – восток" Зыковой Л.В.

с 14.11.2024 по 19.11.2024 была проведена проверка эффективности вытяжной вентиляции в помещении  
кухонь квартир жилого дома №21 по ул. Чапаева, г.Реж

Проверка проводилась при помощи прибора Testo-410 1, при температуре наружного воздуха: °С

№ п/п	дата	темпе- ратура наруж	№ кв.	Результат проверки		Соответствие требованиям	Примечание
				м/сек	м3/час		
1	14.11.2024	-3°С	1а	1,4	113	соответствует	
2	14.11.2024	-3°С	11	2,0	162	соответствует	
3	14.11.2024	-3°С	12	1,7	138	соответствует	
4	15.11.2024	-1°С	25	1,8	146	соответствует	
5	15.11.2024	-1°С	28	2,2	178	соответствует	
6	15.11.2024	-1°С	30	1,5	122	соответствует	
7	18.11.2024	+2°С	36	1,3	105	соответствует	
8	18.11.2024	+2°С	39	1,0	81	соответствует	
9	19.11.2024	+2°С	49	1,3	105	соответствует	
10	19.11.2024	+2°С	51	2,1	170	соответствует	
11	19.11.2024	+2°С	57	1,2	97	соответствует	
12	19.11.2024	+2°С	60	1,0	81	соответствует	

Члены комиссии:

(Зыкова Л.В.)