

АКТ

проверки каналов вытяжной системы вентиляции помещений кухонь жилого дома  
по ул. Чапаева, 21, г.Реж, Свердловской области

г. Реж

20.09.2024

Комиссией в составе:

техника-смотрителя ООО "УК ЖКХ - восток" Зыковой Л.В.


20.09.2024 с 09.00 была проведена проверка эффективности вытяжной вентиляции в помещении  
кухонь квартир жилого дома №21 по ул. Чапаева, г.Реж

Проверка проводилась при помощи прибора Testo-410-1, при температуре наружного воздуха: +15 °С

№ п/п	№ кв.	Результат проверки		Соответствие требованиям	Примечание
		м/сек	м3/час		
1	1а				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
2	1	1,0	81	соответствует	
3	2	1,6	130	соответствует	
4	3	1,0	81	соответствует	
5	4				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
6	5	0,9	73	соответствует	
7	6	0,9	73	соответствует	
8	7				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
9	8	0,9	73	соответствует	
10	9	1,2	97	соответствует	
11	10	0,9	73	соответствует	
12	11				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
13	12				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
14	13	0,9	73	соответствует	
15	14	0,9	73	соответствует	
16	15	1,0	81	соответствует	
17	16	1,1	89	соответствует	
18	17	0,9	73	соответствует	
19	18				магазин. заглушка. газ отключен
20	19	0,9	73	соответствует	
21	20	0,9	73	соответствует	
22	21	0,9	73	соответствует	
23	22	1,0	81	соответствует	
24	23	0,9	73	соответствует	
25	24				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
26	25				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
27	26	0,9	73	соответствует	
28	27	0,9	73	соответствует	
29	28				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
30	29	0,0	0	не соответствует	требуется чистка вентиляционного канала
31	30				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
32	31				магазин. заглушка. газ отключен
33	32				магазин. заглушка. газ отключен
34	33				магазин. заглушка. газ отключен
35	34	0,9	73	соответствует	
36	35				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
37	36				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал

38	37				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
39	38	0,9	73	соответствует	
40	39				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
41	40	0,9	73	соответствует	
42	41	0,0	0	не соответствует	требуется чистка вентиляционного канала
43	42				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
44	43				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
45	44				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
46	45	0,9	73	соответствует	
47	46				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
48	47				магазин. заглушка. газ отключен
49	48	0,9	73	соответствует	
50	49				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
51	50	1,0	81	соответствует	
52	51				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
53	52	0,9	73	соответствует	
54	53	1,6	130	соответствует	
55	54	0,9	73	соответствует	
56	55	0,0	0	не соответствует	требуется чистка вентиляционного канала
57	56	0,9	73	соответствует	
58	57				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
59	58				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
60	59	0,9	73	соответствует	
61	60				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
62	61	1,2	97	соответствует	
63	62	0,9	73	соответствует	
64	63	0,0	0	не соответствует	требуется чистка вентиляционного канала

Члены комиссии:



(Зыкова Л.В.)