

АКТ
проверки каналов вытяжной системы вентиляции помещений кухонь жилого дома
по ул. Космонавтов, 10, г.Реж, Свердловской области

г. Реж

10.01.2024

Комиссией в составе:

техника-смотрителя ООО "УК ЖКХ - восток" Зыковой Л.В.

10.01.2024 с 09.00 была проведена проверка эффективности вытяжной вентиляции в помещении кухонь квартир жилого дома №10 по ул.Космонавтов, г.Реж

Проверка проводилась при помощи прибора Testo-410-1, при температуре наружного воздуха: -26°C

№ п/п	№ кв.	Результат проверки		Соответствие требованиям	Примечание
		м/сек	м3/час		
1	1				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
2	2	1,5	122	соответствует	
3	3	1,4	113	соответствует	
4	4	1,3	105	соответствует	
5	5	1,7	138	соответствует	
6	6	1,3	105	соответствует	
7	7	1,3	105	соответствует	
8	8	1,3	105	соответствует	
9	9	1,4	113	соответствует	
10	10	2,0	162	соответствует	
11	11	1,5	122	соответствует	
12	12	2,7	219	соответствует	
13	13	1,3	105	соответствует	
14	14	1,4	113	соответствует	
15	15				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
16	16	1,5	122	соответствует	

Члены комиссии:



(Зыкова Л.В.)

АКТ
проверки каналов вытяжной системы вентиляции помещений кухонь жилого дома
по ул. Космонавтов, 10, г.Реж, Свердловской области

г. Реж

11.01.2024

Комиссией в составе:

техника-смотрителя ООО "УК ЖКХ - восток" Зыковой Л.В.

11.01.2024 с 09.00 была проведена проверка эффективности вытяжной вентиляции в помещении кухонь квартир жилого дома №10 по ул.Космонавтов, г.Реж

Проверка проводилась при помощи прибора Testo-410-1, при температуре наружного воздуха: -28°C

№ п/п	№ кв.	Результат проверки		Соответствие требованиям	Примечание
		м/сек	м3/час		
1	17	1,2	97	соответствует	
2	18	3,0	243	соответствует	
3	19	2,2	178	соответствует	
4	20	3,0	243	соответствует	
5	21	1,5	122	соответствует	
6	22				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
7	23	1,5	122	соответствует	
8	24	2,1	170	соответствует	
9	25	1,8	146	соответствует	
10	26	1,5	122	соответствует	
11	27				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
12	28	1,5	122	соответствует	
13	29	1,5	122	соответствует	
14	30	1,3	105	соответствует	
15	31	1,7	138	соответствует	
16	32	4,0	324	соответствует	
17	33	2,0	162	соответствует	
18	34	1,5	122	соответствует	

Члены комиссии:



(Зыкова Л.В.)

АКТ
проверки каналов вытяжной системы вентиляции помещений кухонь жилого дома
по ул. Космонавтов, 10, г.Реж, Свердловской области

г. Реж

12.01.2024

Комиссией в составе:

техника-смотрителя ООО "УК ЖКХ - восток" Зыковой Л.В.

12.01.2024 с 09.00 была проведена проверка эффективности вытяжной вентиляции в помещении кухонь квартир жилого дома №10 по ул.Космонавтов, г.Реж

Проверка проводилась при помощи прибора Testo-410-1, при температуре наружного воздуха: -18°C

№ п/п	№ кв.	Результат проверки		Соответствие требованиям	Примечание
		м/сек	м3/час		
1	35	2,7	219	соответствует	
2	36	1,5	122	соответствует	
3	37				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
4	38	1,7	138	соответствует	
5	39	1,4	113	соответствует	
6	40				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
7	41	1,3	105	соответствует	
8	42	1,4	113	соответствует	
9	43	3,2	259	соответствует	
10	44	1,4	113	соответствует	
11	45	1,6	130	соответствует	
12	46	1,7	138	соответствует	
13	47	1,6	130	соответствует	
14	48				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
15	49	1,3	105	соответствует	
16	50				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
17	51	1,7	138	соответствует	
18	52				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
19	53	2,1	170	соответствует	
20	54	2,5	203	соответствует	

Члены комиссии:



(Зыкова Л.В.)

АКТ
проверки каналов вытяжной системы вентиляции помещений кухонь жилого дома
по ул. Космонавтов, 10, г.Реж, Свердловской области

г. Реж

15.01.2024

Комиссией в составе:

техника-смотрителя ООО "УК ЖКХ - восток" Зыковой Л.В.

15.01.2024 с 09.00 была проведена проверка эффективности вытяжной вентиляции в помещении
кухонь квартир жилого дома №10 по ул.Космонавтов, г.Реж

Проверка проводилась при помощи прибора Testo-410-1, при температуре наружного воздуха: -17°C

№ п/п	№ кв.	Результат проверки		Соответствие требованиям	Примечание
		м/сек	м3/час		
1	55	1,6	130	соответствует	
2	56	2,2	178	соответствует	
3	57	1,5	122	соответствует	
4	58	1,3	105	соответствует	
5	59	1,5	122	соответствует	
6	60	4,0	324	соответствует	
7	61	2,3	186	соответствует	
8	62	1,3	105	соответствует	
9	63	1,3	105	соответствует	
10	64	1,6	130	соответствует	
11	65	2,7	219	соответствует	
12	66	1,8	146	соответствует	
13	67	2,0	162	соответствует	
14	68	2,7	219	соответствует	
15	69	2,3	186	соответствует	
16	70	1,4	113	соответствует	
17	71	1,4	113	соответствует	
18	72	1,5	122	соответствует	
19	73	3,0	243	соответствует	
20	74	2,2	178	соответствует	

Члены комиссии:



(Зыкова Л.В.)