

АКТ
проверки каналов вытяжной системы вентиляции помещений кухонь жилого дома
по ул. Космонавтов, 5, г.Реж, Свердловской области

г. Реж

10.04.2024

Комиссией в составе:

техника-смотрителя ООО "УК ЖКХ-восток" Зыковой Людмилы Викторовны

10.04.2024 с 09.00 была проведена проверка эффективности вытяжной вентиляции в помещении кухонь квартир жилого дома №5 по ул.Космонавтов, г.Реж

Проверка проводилась при помощи прибора Testo-410-1, при температуре наружного воздуха: +1°C

№ п/п	№ кв.	Результат		Соответствие требованиям	Примечание
		м/сек	м3/час		
1	1	1,2	97	соответствует	
2	2	1,2	97	соответствует	
3	3	2,0	162	соответствует	
4	4	1,3	105	соответствует	
5	5	1,3	105	соответствует	
6	6				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
7	7	1,4	113	соответствует	
8	8	1,0	81	соответствует	
9	9				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
10	10	1,4	113	соответствует	
11	11	1,1	89	соответствует	
12	12	1,1	89	соответствует	
13	13				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
14	14				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
15	15	1	81	соответствует	
16	16	1,6	130	соответствует	
17	17				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
18	18				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
19	19	1,0	81	соответствует	
20	20	1,1	89	соответствует	
21	21	1,1	89	соответствует	
22	22				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
23	23	1,3	105	соответствует	
24	24				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
25	25	1,2	97	соответствует	
26	26	1,3	105	соответствует	
27	27	1,2	97	соответствует	
28	28				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
29	29	1,5	122	соответствует	
30	30	1,2	97	соответствует	
31	31				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
32	32	1,2	97	соответствует	
33	33				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
34	34				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
35	35	1,7	138	соответствует	
36	36	1,2	97	соответствует	

Члены комиссии:

(Зыкова Л.В.)